

**WEBOLDALRA KÉSZÜLT
ÉVES ENERGETIKAI
SZAKREFERENS JELENTÉS
2023.01.01 - 2023.12.31**

Óbudai Autójavító Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 1-3.

IPSOL Rendszerház Zrt.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H




E-mail: ipsol@ipsol.hu
Internet: www.ipsol.hu

Adószám: 27112496-2-43
Cégjegyzék sz.: 01-10-140541

TÁRSASÁG ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA


Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	1 220.80 MWh	4 394.86 GJ	240.6013 tonna
Termelt energia:	57.29 MWh	206.25 GJ	0.0000 tonna
Visszatáplált energia:	8.32 MWh	29.96 GJ	1.9369 tonna
Társaság által felhasznált energia:	1 269.77 MWh	4 571.16 GJ	238.6644 tonna
Épületekre fordított energia:	871.78 MWh	3 138.41 GJ	149.2807 tonna
Tevékenységre fordított energia:	389.60 MWh	1 402.55 GJ	87.4314 tonna
Szállításra fordított energia:	8.39 MWh	30.20 GJ	1.9523 tonna

EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT




■ Épület ■ Tevékenység ■ Szállítás

SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT



■ földgáz
■ villamos energia

ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS



■ földgáz ■ villamos energia

TÁRSASÁG FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	80 252.28 Nm ³	844 734.80 kWh	153.0732 tonna
Társaság által felhasznált energia:	80 252.28 Nm ³	844 734.80 kWh	153.0732 tonna
Épületekre fordított energia:	74 266.18 Nm ³	781 725.24 kWh	141.6553 tonna
Tevékenységre fordított energia:	5 986.09 Nm ³	63 009.55 kWh	11.4179 tonna

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA




Vásárolt és termelt energia

Elfogyasztott energia

■ Vásárolt ■ Épületek ■ Tevékenység


SAJÁT FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS



TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	376 060.62 kWh	376 060.62 kWh	87.5281 tonna
Termelt energia:	57 292.53 kWh	57 292.53 kWh	0.0000 tonna
Visszatáplált energia:	8 321.96 kWh	8 321.96 kWh	1.9369 tonna
Társaság által felhasznált energia:	425 031.19 kWh	425 031.19 kWh	85.5912 tonna
Épületekre fordított energia:	90 054.43 kWh	90 054.43 kWh	7.6253 tonna
Tevékenységre fordított energia:	326 588.80 kWh	326 588.80 kWh	76.0135 tonna
Szállításra fordított energia:	8 387.95 kWh	8 387.95 kWh	1.9523 tonna

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA



SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS



Óbudai Autójavitó Kft.

Weboldalra készült éves energetikai szakreferens jelentés: 2023.01.01 - 2023.12.31

TÁRSASÁG ENERGIAHATÉKONYSÁGGAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEI

Energihatékonyságot növelő intézkedés megnevezése	Nettó költség megtakarítás	Megtérülési idő
Meglévő világítások átalakítása LED világításra	16 704.00 ezer Ft	1.50 év

Az időszakban nem történt szemléletformálási intézkedés.